

Juan José Yerpas Valhondo
Técnico Especialista Oficio II.DD.
Facultad de ciencias del Deporte

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Fac. de Ciencias del Deporte
ENTRADA: 047842
12/12/2011 10:23:16 (5538621)

Ilmo Sr. Decano
Guillermo Jorge Olcina Camacho
Facultad de Ciencias del Deporte
Universidad de Extremadura

Según escrito recibido el 1/12/2011, en el cual se me informa de las decisiones que ha tomado el equipo directivo de la facultad la cual Vd. preside, decirle que en lo referente a las puertas de vestuarios y luces de los mismos, he sido y soy consciente que todo lo que sea ahorro en consumo eléctrico es beneficioso tanto para el centro como para la institución a la que pertenecemos, pero como Vd. sabe estas son cuestiones cívicas, ante las cuales no todo el personal y usuarios actúan en consecuencia.

En referencia al punto de poner a las puertas exteriores de los pabellones y sala de Danza/Gimnasia las cadenas con candado, considero que este hecho puede vulnerar las Leyes existentes, ya que estas puertas son consideradas como puertas de emergencias (evacuación rápida) con sistemas antipánico, tal y como aparecen en los planos de evacuación entregados por el servicio de prevención el día que se realizó el simulacro de evacuación del centro (se adjunta plano).

En cuanto a la citada motivación por las especiales circunstancias que concurren en la misma, preguntarle.


¿Desde cuándo se encuentran en mal estado las puertas de evacuación del pabellón y sala de Danza/Gimnasia?

¿Cuántas veces se han reparado y por qué siguen averiadas?

Y ante estas preguntas, lo correcto ¿no sería lo correcto realizar el arreglo necesario y no imponer algo que puede ser que vulnere las LEYES existentes.

Cáceres 12 de Diciembre 2011





FACULTAD
 DE CIENCIAS DEL DEPORTE
 PLANTA BAJA DE
 INSTALACIONES DEPORTIVAS


PLANO DE
 EVACUACIÓN

DE
FACULTAD
DERECHO

INFORMACIÓN

◆ LOS PROFESORES E INVESTIGADORES QUE DESEEN PERMANECER EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DESPUÉS DE LAS 22:00 h. DEBERÁN COMUNICAR ANTICIPADAMENTE SU SALIDA A LOS VIGILANTES DEL CAMPUS.

◆ TELÉFONOS: 927 25 72 70 (6 extensiones 57270), y 649 00 82 29



SEGURIDAD CERES
SEGURIDAD INTEGRAL

Desde 1982
Trabajando por su Seguridad

FERS
MIEMBRO ADHERIDO

